

Lämpimät tilat U= 0,09 W/m2K						
Eristelevyn paksuus mm						U-arvo
	Hardrock	Super URS	Super URS	Hardrock g	YHT	W/m2K
Ontelolaatta	50	140	140	50	380	0,093
TT-laatta	50	150	140	50	390	0,093
Pelti	50	150	140	50	390	0,094

Eristelevyn paksuus mm						U-arvo
	Hardrock	Super URS	Super URS	Hardrock g	YHT	W/m2K
Ontelolaatta	0	160	160	50	370	0,094
TT-laatta	0	170	170	50	390	0,092
Pelti	50	150	140	50	390	0,094

Eristelevyn paksuus mm						U-arvo
	Hardrock	URS	URS g	Hardrock	YHT	W/m2K
Ontelolaatta	0	170	170	50	390	0,094
TT-laatta	0	180	170	50	400	0,094
Pelti	0	180	180	50	410	0,092

Eristelevyn paksuus mm						U-arvo
	Hardrock	URS	URS g	Hardrock	YHT	W/m2K
Ontelolaatta	50	150	140	50	390	0,094
TT-laatta	50	160	150	50	410	0,092
Pelti	50	160	150	50	410	0,093

Laskennan perusteet:
Hardrock $\lambda_D = 0,038$ W/mK
URS $\lambda_D = 0,037$ W/mK
Super URS $\lambda_D = 0,035$ W/mK
Urituksen ja kiinnikkeiden vaikutus kokonaislämmönvastukseen 3 % + 1 %.
Arvot pyöristetään normaalin pyöristyssäännön mukaan.

Puolilämpimät tilat U = 0,14 W/m2K					
Eristelevyn paksuus mm					U-arvo
	Hardrock	Super URS	Hardrock g	YHT	W/m2K
Ontelolaatta	50	150	50	250	0,139
TT-laatta	50	160	50	260	0,140
Pelti	50	160	50	260	0,140

Eristelevyn paksuus mm					U-arvo
	Hardrock	Super URS	Hardrock g	YHT	W/m2K
Ontelolaatta	0	190	50	240	0,142
TT-laatta	0	200	50	250	0,143
Pelti	50	160	50	260	0,140

Eristelevyn paksuus mm					U-arvo
	Hardrock	URS g	Hardrock	YHT	W/m2K
Ontelolaatta	0	200	50	250	0,143
TT-laatta	0	200	60	260	0,144
Pelti	0	200	60	260	0,142

Eristelevyn paksuus mm					U-arvo
	Hardrock	URS g	Hardrock	YHT	W/m2K
Ontelolaatta	50	150	50	250	0,144
TT-laatta	50	170	50	270	0,139
Pelti	50	170	50	270	0,140

Laskennan perusteet:
Hardrock $\lambda_D = 0,038$ W/mK
URS $\lambda_D = 0,037$ W/mK
Super URS $\lambda_D = 0,035$ W/mK
Urituksen ja kiinnikkeiden vaikutus kokonaislämmönvastukseen 3 % + 1 %.
Arvot pyöristetään normaalin pyöristyssäännön mukaan.